ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КАМЧАТСКОМ КРАЕ»

Аккредитовано в качестве органа инспекции Федеральной службой по аккредитации.
Аттестат аккредитации № RA.RU.710050 выдан 16 июня 2015 года

683004 г.Петропавловск-Камчатский, ул. Рябиковская, 22. Тел./факс (4152) 412188, 412253
эл.почта fbuz@41fbuz.ru ИНН/КПП 4101100055/410101001, ОГРН 1054100008038
683004 г. Петропавловск-Камчатский, ул.Рябиковская, 22 Б.
(адрес места осуществления деятельности)

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА

протокола лабораторных испытаний № 41-01/00955-26 от 14.10.2026г.

1. **Наименование юридического лица:** ФГУП «РОСМОРПОРТ»
2. **Юридический адрес:** г. Москва, ул. Сущевская, д. 19, стр. 7.
3. **Наименование объекта:** вода распределительной системы коммунального водопровода (гидрант).
4. **Фактический адрес объекта:** Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, пл. Вокзальная, д. 1/1 (Морской вокзал).

Проба питьевой воды из распределительной сети коммунального водопровода г. Петропавловска-Камчатского (гидрант Морвокзала) по органолептическим показателям качества воды (запах, привкус, цветность, мутность) и микробиологическим показателям безопасности воды (обобщенные колиформные бактерии, E.coli, общее микробное число, энтерококки, колифаги) **соответствует** требованиям табл. 3.1, табл. 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Заведующая отделом санитарно-эпидемиологических экспертиз,
врач по общей гигиене Н.В. Столбовая

м.п.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учрежденне здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае» (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Камчатском крае»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранепия "Центр гигиены и энидемиологии в Камчатском крае"

Юридический адрес: 683004, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Рябиковская ул, дом 22, тел.: 84152412188
e-mail: fbuz@41fbuz.ru
ОГРН 1054100008038 ИНН 4101100055

Адреса мест осуществления деятельности: 688700, Камчатский край, Карагинский, поселок Оссора, Оссора п, Школьный пер, дом 1, тел.: 8 (41545) 41 176, e-mail: kp@41fbuz.ru; 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1, тел.: 8 (4152) 46 61 70, e-mail: fbuz@41fbuz.ru; 684300, Камчатский край, Мильковский, Мильковское, Мильково с, Советская ул, дом 26, тел.: 8 (41533) 2 12 31, e-mail: milkovo@41fbuz.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510191

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель испытательного лабораторного центра, заведующий микробиологической лабораторией

А.С. Синюшкин
14.10.2026

МП

ВНЕБЮДЖЕТ

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 41-01/00955-26 от 14.10.2026

1. Заказчик: ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ" (ИНН 7702352454 ОГРН 1037702023831)тел: +7 9999999999

2. Юридический адрес: 127030, Г.Москва УЛ. СУЩЁВСКАЯ Д. 19СТР7
Фактический адрес: Москва г, ул Сущёвская

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения - холодная

4. Место отбора: Морской вокзал, гидрант коммунального водопровода, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, пл Вокзальная, д. 1/1

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 07.10.2026 08:40 - 09:00

Ф.И.О., должность: Лихачев Егор Васильевич главный специалист по коммерческой работе ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОСМОРПОРТ"

Условия доставки: Автотранспорт, в изотермическом контейнере, с соблюдением температурного режима

Дата и время доставки в ИЛЦ: 09.10.2026 09:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №Ц-827/26 от 2 апреля 2026 г.

7. Дополнительные сведения:
15683вБХ1026 Акт отбора №15683вБХ1026 от 7 октября 2026 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-6 и п.8), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

8. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 41-01/00955-Х.Б-26

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности;
ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков;
ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности;
МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Спектрофотометр, ECOVIEW (ЭКОВЬЮ) В-1100	VEK2305123
2	Дозаторы пипеточные одноканальные и многоканальные, Экохим ОП-1	ТЈ164263
3	Термометры цифровые, Testo 174-Т	36566401/201
4	Гигрометр, «Фармацевт» ТМФЦ-100	113742
5	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	012401542
6	Прибор вакуумного фильтрования ПВФ 35/6 6-секционный с вакуумной станцией , ВСВ-1	23155

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Образец поступил 07.10.2026 09:50
дата начала испытаний 07.10.2026 09:50, дата окончания испытаний 12.10.2026 10:29

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	балл	0	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016
№ п/п	**Определяемые показатели**	**Единицы измерения**	**Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95**	**Величина допустимого уровня**	**НД на методы исследований**
3	Мутность (по формазину)	ЕМФ	0	Не более 2,6	ГОСТ Р 57164-2016
4	Цветность	градус цветности	0	Не более 20 (...°)	ГОСТ 31868-2012

Место осуществления деятельности: 683024, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский г, Владивостокская ул, дом 9/1
Бактериологическое отделение микробиологической лаборатории
Образец поступил 07.10.2026 09:45
дата начала испытаний 07.10.2026 09:55, дата окончания испытаний 13.10.2026 15:43

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E.coli)	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021
2	Колифаги	БОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	ОМЧ при температуре 37° С	КОЕ/$см^3$	0	Не более 50	ГОСТ 34786-2021
5	Энтерококки	КОЕ/100 $см^3$	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23

Ответственный за оформление протокола:
К.И. Тюрнева, Химик-эксперт медицинской организации

Конец протокола испытаний № 41-01/00955-26 от 14.10.2026

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)